

شرکت برق منطقه‌ای یزد فرم پیشنهاد قیمت

استعلام بها خرید فن کوئیل برای ساختمان پایش به شماره ۱۴۰۳/۳۱۱۷

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد استعلام بها، مشخصات فنی و تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و تعهد نامه تعارض منافع ابلاغی توسط وزیر نیرو، قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق، براساس جدول مقادیر و قیمت‌های ذیل به عدد ریال و به حروف ریال ارایه می‌نماید.

جدول مقادیر و قیمت‌ها

ردیف	شرح	سازنده	مدل	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فن کوئیل زمینی شبیدار با ظرفیت هوادهی ۶۰۰ فوت مکعب بر دقیقه با شلنگ رابط و مشخصات فنی با ترموستات دیجیتال			۱۱	دستگاه		
۲	فن کوئیل زمینی شبیدار با ظرفیت هوادهی ۸۰۰ فوت مکعب بر دقیقه با شلنگ رابط و ترموستات دیجیتال			۱۰	دستگاه		
جمع (ریال)							

توضیحات:

- ۱- فروشنده موظف است تجهیزات را مطابق با مشخصات فنی پیوست ارایه نماید.
- ۲- فروشنده کلیه تجهیزات را برای تحویل به نحوی آماده خواهد کرد که از آسیب و تغییر شکل ضمن حمل مصون باشد. فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هرگونه نقص در طرز صحیح بسته‌بندی، حمل و بارگیری خواهد بود و جبران خسارت خریدار را از طریق تعویض یا پرداخت خسارت به نحوی که مورد رضایت خریدار باشد خواهد نمود. در هر حال بسته‌بندیها باید به نحو روشن و معلومی علامت گذاری و دستور العمل انبارش نیز برای تجهیزات به خریدار ارائه گردد.
- ۳- در صورتی که در موقع بازرسی یا نصب تجهیزاتی که از طرف فروشنده تهیه شده مشخص گردد کیفیت مواد اولیه مصرفی نامناسب یا تجهیز مورد نظر دارای اصالت نبوده و طبق مشخصات فنی تهیه نشده باشند، خریدار مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید یا اصلاح آنها را بخواهد.
- ۴- تجهیزاتی که در انبار خریدار تخلیه می‌شوند، توسط خریدار و در حضور نماینده فروشنده مورد بازرسی، بررسی و شمارش قرار خواهند گرفت و در صورتیکه تجهیزات بدون کسری، ظاهراً سالم و آثار خسارت در آنها دیده نشود صورتمجلس تحویل تجهیزات تنظیم خواهد شد. در غیر اینصورت خریدار مجاز است که تجهیزات را قبول ننموده و تعویض یا اصلاح آنها را بخواهد. باز و بسته کردن، بسته‌بندیهای تجهیزات به هزینه و توسط فروشنده انجام خواهد شد.
- ۵- حداکثر مدت زمان تحویل ۷ روز می‌باشد و بدیهی است که این خرید مشمول پرداخت هیچ‌گونه تعدیل و مابه‌التفاوتی نمی‌گردد.

- ۶- پرداخت کلیه هزینه‌های بسته‌بندی، بیمه، بارگیری، حمل و تخلیه بعهده فروشنده می‌باشد.
- ۷- این خرید مشمول کسورات قانونی مالیات نمی‌گردد.
- ۸- تجهیزات باید حداقل ۱۲ ماه گارانتی تعویض معتبر داشته باشد.
- ۹- رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱) الزامی است.
- ۱۰- فروشنده موظف است موضوع استعلام بها را در محل انبار مرکزی شرکت برق منطقه‌ای یزد به آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد- کرمان، ۱ کیلومتر بعد از پایانه بار، کد پستی ۸۹۴۷۱۹۸۶۲۸، روبروی کارخانه فولاد یزد همراه با پکینگ لیست و گارانتی آن به خریدار تحویل نماید.
- ۱۱- مبلغ تجهیزات موضوع استعلام بها در قبال ارایه صورتحساب و صدور رسید انبار مبنی بر تحویل آن به آدرس ذکر شده در بند ۱۰ فوق و پس از تایید دستگاه نظارت خریدار و اخذ مفاصا حساب بیمه (۹۰٪ مبلغ استعلام بها پرداخت و ۱۰٪ باقیمانده پس از اخذ مفاصا حساب) توسط فروشنده، ظرف حداکثر مدت ۲۰ روز در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.
- ۱۲- قیمت پیشنهادی فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و تامین‌کننده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در صورت داشتن معافیت از اجرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.
- ۱۳- مهلت تسلیم پیشنهاد تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ می‌باشد.
- ۱۴- در صورت داشتن سوال فنی و غیرفنی، می‌توانید به ترتیب با آقای حسن صابری با شماره تلفن ۰۳۵-۳۳۰۱۳۴۲۲ و خانم مرتضائی‌زاده با شماره تلفن ۰۳۵-۳۳۰۱۳۳۱۷ تماس حاصل فرمایید.
- ۱۵- قیمت پیشنهادی فوق حداقل تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ معتبر می‌باشد.

مهر و امضای استعلام‌گر

مشخصات فنی

- فن کوئیلها باید ساخت ایران، دارای نشان استاندارد و با مصرف انرژی پایین باشد.
- کابینت خارجی فن کوئیل ها از ورق فولادی به ضخامت ۱,۲۵ میلی متر و به صورت تزئینی طراحی و ساخته شده باشد.
- سرویس و نگهداری فن کوئیل از طریق باز نمودن درب جلو به سهولت انجام می شود.
- کابینت خارجی فن کوئیل در خط تولید پس از عملیات فسفاتنه و شستشوی چند مرحله ای با رنگ کوره ای با دوام پوشانیده شده باشد.
- به منظور جلوگیری از انتشار صدا و ارتعاش ، قسمت جلوی فن کوئیل عایق بندی شده باشد.
- در فن کوئیل از الکترو موتور پر قدرت و بی صدا استفاده شده باشد.
- تشت آب تقطیر کوئیل فن کوئیل از ورق گالوانیزه ساخته شده باشد و با عایق رطوبتی در مقابل زنگ زدگی مقاوم شده باشد.
- کوئیل دستگاه از بهترین و با دوام ترین مواد تهیه شده باشد تا قطرات آب تقطیر شده به راحتی از سطح آن ریزش کند.
- کوئیل استاندارد با لوله های مسی ۳/۸ اینچ باشد.
- جهت اتصال لوله های رفت و برگشت بر اساس انتخاب کارفرما باشد.
- سیم پیچی الکترو موتور فن کوئیل برای کار با سه سرعت (تند- متوسط - کند) باشد.
- استحکام در ساخت با استفاده از ورق گالوانیزه مقاوم تضمین گردد.
- فن کوئیل از سهولت نصب و نگهداری برخوردار باشد.
- فن کوئیل دارای فیلتر قابل شست و شو برای سرویس و نظافت باشد.
- فن کوئیل از نوع زمینی شیبدار باشد.

جدول بار سرمایی و گرمایی فن کوئیل

Cap.(Btu/hr) Heating	Cooling Cap.(Btu/hr)		Water flow(GPM)		rate Air flow (CFM)
	Sensible	Total	Heating	Cooling	
56000	15000	21900	5.8	4.4	600
74700	20300	30000	7.7	6.0	800

جدول مشخصات فنی فن کوئیل

ظرفیت هوادهی (فوت مکعب بر دقیقه)	ابعاد (میلیمتر)	تعداد فن	تعداد موتور	قدرت الکتروموتور (وات)	پوشش هوادهی (متر مربع)	حداکثر قدرت سرمایش (بی تی یو بر ساعت)	حداکثر قدرت گرمایش (بی تی یو بر ساعت)	وزن (کیلوگرم)	سایز لوله ورودی (اینچ)	سایز لوله خروجی (اینچ)
۶۰۰	۱۳۶۰*۶۵۰*۲۱۰	۲	۱	۳۸	۴۵-۴۰	۱۵۰۰۰	۵۶۰۰۰	۴۷	۳/۴	۳/۴
۸۰۰	۱۳۶۰*۶۵۰*۲۱۰	۳	۲	۳۸,۲۵	۵۵-۵۰	۲۰۳۰۰	۷۴۷۰۰	۵۷	۳/۴	۳/۴